Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)
Дальняя ул., д. 1а, г. Саранск, 430030
Тел./факс (8342) 24-85-28
E-mail: cgie@moris.ru, http: 13.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727,
ИНН / КПП 1326193021 / 1326010

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Мордовия»

Зам. главного врача _____ Е.Н. Кочетов
Подпись
Т.И.Бурлакова
(ф.и.о.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведенных исследований, испытаний и экспертиз

№ 364-з **от** 04.04.2013г

Наименование организации: ООО «Магма», Республика Мордовия , Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, 27 .

Основание для проведения исследований: Договор № 1/ 000548 от 26.03.2013г

Протокол лабораторных исследований № 3204 от 01.04.2013 г:

По радиологическим исследованиям строительных материалов – Самовыравнивающий наливной пол «Магма- « Технонивелир» - эффективная удельная активность природных радионуклидов составляет 44 ± 7 Бк/кг, что **соответствует** п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «НРБ-99/2009».

Врач по общей гигиене Самарин С.А.